

БОЙЛЕРИ С ИНДИРЕКТНО ПОДГРЯВАНЕ С ЕДИН ТОПЛООБМЕННИК:

EV (X)S 800; 1000; 1500; 2000

БОЙЛЕРИ С ИНДИРЕКТНО ПОДГРЯВАНЕ С ДВА ТОПЛООБМЕННИКА:

EV (X/X)S2 800; 1000; 1500; 2000

БУФЕРИ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ:

EV 800; 1000; 1500; 2000



WATER HEATERS WITH INDIRECT HEATING WITH ONE HEAT EXCHANGER:

EV (X)S 800; 1000; 1500; 2000

WATER HEATERS WITH INDIRECT HEATING WITH TWO HEAT EXCHANGERS:

EV (X/X)S2 800; 1000; 1500; 2000

BUFFERS FOR DOMESTIC HOT WATER:

EV 800; 1000; 1500; 2000



BOILERE CU INCALZIRE INDIRECTA CU UN SCHIMBATOR DE CALDURA:

EV (X)S 800; 1000; 1500; 2000

BOILERE CU INCALZIRE INDIRECTA CU DOUA SCHIMBATOARE DE CALDURA:

EV (X/X)S2 800; 1000; 1500; 2000

BUFFERE SUB MARE PRESIUNE:

EV 800; 1000; 1500; 2000



ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ ИНСТАЛИРАНЕТО И СТАРТИРАНЕТО НА УРЕДА!
СЪХРАНЯВАЙТЕ ГРИЖЛИВО ТОЗИ ДОКУМЕНТ!

READ THE INSTRUCTION BEFORE INSTALLING DEVICE AND
PUT IT INTO OPERATION
KEEP CAREFULLY THIS DOCUMENT!

CITITI INSTRUCTIUNILE INAINTE DE PORNIREA
DISPOZITIVULUI!
PASTRATI CU GRIJA PREZENTUL DOCUMENT!

BG

GB

RO

Уважаеми клиенти,

Екипът на TESY сърдечно Ви честити новата покупка. Надяваме се, че новият Ви уред ще допринесе за подобряване на комфорта във Вашия дом.

Настоящото техническо описание и инструкция за експлоатация има за цел да Ви запознае с изделието и условията за неговото правилно монтиране и експлоатация. Инструкцията е предназначена и за правоспособните техници, които ще монтират уреда, демонтират и ремонтират в случай на повреда.

Спазването на указанията в настоящата инструкция е в интерес на купувача и е едно от гаранционните условия, посочени в гарнizonната карта.

- Тази инструкция е неразделна част от бойлера. Тя трябва да се съхранява и трябва да приджава уреда в случай, че се смени собственика или потребителя и/или се преинсталира
- Прочетете инструкцията внимателно. Тя ще ви помогне за осигуряване на безопасно инсталиране, използване и поддръжка на вашия уред
- Инсталиранието на уреда е за сметка на купувача и трябва да се извърши от квалифициран инсталатор, в съответствие с настоящата инструкция

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен да обезпечава с битова гореща (питейна) вода обекти, имащи водопроводна мрежа с налягане не повече от 0,8 MPa (8 bar).

Той е предназначен за експлоатация в закрити и отопляеми помещения (с температура над 4°C).

II. ОПИСАНИЕ И ТЕХН. ХАРАКТЕРИСТИКИ

В зависимост от модела водонагревателите могат да бъдат без топлообменник или с един или два вградени топлообменника

Към бойлера е монтиран индикатор за отчитане на температурата във водонагревателя - **T**. Налични са тръбни изходи (означени с **TS1, TS2, TS3**) за монтаж на датчици за измерване на температурата на водата в бойлера и участващи в управлението на потока на топлоносителя през топлообменниците. Към бойлерът може да бъде монтиран електрически нагреател, за който е осигурен тръбен изход означен с букви **EE**. Тръбен изход означен с буква **R** е предназначен за рециркулация на топла вода, в инсталации даващи тази възможност.

Бойлерът е осигурен с **фланец** разположен старично и служи за проверка и почистване на водосъдържателя, както и за монтаж на допълнителен електронагревател.

ВНИМАНИЕ! Електрическият нагревател трябва да бъде одобрен от производителя на водонагревателния уред. В противен случай гаранцията за уреда ще отпадне и производителят не носи отговорност при ненормална работа на уреда.

Dear Clients,

The TESY team would like to congratulate you on your new purchase. We hope that your new appliance shall bring more comfort to your home.

The instruction manual and the technical description are prepared in order to acquaint you with the product and the conditions of proper installation and usage. Read them carefully and follow them.

The observance of the instructions contained herein is in the interest of the buyer and represents one of the warranty conditions, outlined in the warranty card. **The non-observance of the instruction can be reason of losing warranty!**

- This manual is an integral part of the appliance. It must be kept with care and must follow the appliance if the latter is transferred to another owner or user and/or to another installation.
- Read the instruction and tips very carefully. They will help you secure a safe installation, use and maintenance of your appliance.
- The installation is at the buyer's expense and must be carried out by a professional technical person from the sector in accordance with instructions in the manual.

I. INTENDED USE

The appliance is intended to supply hot (potable) water to households equipped with a piping system working at pressure below 8 bar (0,8 MPa).

The appliance is intended for work in closed, heated premises (above 4 °C).

II. DESCRIPTION AND TECHNICAL DATA

Depending on the model of the high capacity water heater (HCWH), it can have one or two built-in heat exchangers (serpentine). The connections to the high capacity water heaters should be made following the marked outlets and inlets, described below: **T** - for temperature indicator (the indicator is included in the kit of the appliance). **TS1, TS2, TS3** - for mounting temperature sensors (each heat exchanger can be controlled by temperature). If the appliance is equipped with one heat exchanger there will be only one outlet "TS1" available. **EE (HE)** - for electrical heating element - positioned in the middle of the appliance. Follow the technical data for choosing the proper power of the heating element. **FLANGE** /near the bottom/ for servicing and cleaning - it can be used for mounting an electrical heating element. Follow the technical data. **R** - for hot water recirculation systems

ATTENTION: The electrical heating element should be approved from the producer of the high capacity water heater. Otherwise the producer does not follow any warranty conditions and it is not responsible for any abnormal work of the appliance.

Stimati clienti,

Firma TESY va felicita pentru achizitionarea facuta. Speram ca noul dispozitiv sa ajute la cresterea confortului in casa Dumneavostra. Prezenta descriere tehnica si instructiunile de exploatare va prezinta produsul si modul corect de montare si exploatare. Acest manual este destinat si tehnicienilor autorizati care vor monta, demonta si repară dispozitivul. Respectarea instructiunilor este in interesul cumparatorului si este una din conditiile din cartea de garantie.

• Prezentul manual de instructiuni este parte integranta a boilerului. Acesta trebuie pastrat si trebuie intotdeauna sa insoteasca dispozitivul in orice situatie.

• Cititi cu atentie instructiunile. Ele va vor ajuta la instalarea in conditii de securitate, exploatarea si intretinerea dispozitivului. Instalarea dispozitivului intra in contul cumparatorului si trebuie efectuata de catre un instalator calificat, conform instructiunilor.

I. UTILIZARE

Dispozitivul este destinat prepararii apei calde menajere, in obiecte cu recordare la reteaua apa si canalizare cu o presiune care nu depaseste 0,8 MPa (8 bar).

Aparatul este destinat sa lucreze in spatii inchise, incalzite (peste 4°C).

II. DESCRIERE SI DATE TEHNICE

In functie de modelul incalzitorului de apa, pot fi fara schimbator de caldura, cu unu sau cu doua schimbatoare de caldura. La boiler este montat un indicator pentru citirea temperaturii incalzitorului de apa – **T**. Boilerul are iesiri (indicate cu **TS1, TS2, TS3**), pentru montarea de senzori pentru masurarea temperaturii apei din boiler, care comanda fluxul agentului termic prin schimbatoarele de caldura. La boiler se poate lega rezistenta electrica la iesirea marcata cu **EE**. Iesirea marcata cu **R** este destinata recirculatiei apei calde, in instalatii care ofera aceasta posibilitate. Boilerul are doua flansae, una este situata in partea de sus a dispozitivului unde este fixat anodul protector. A doua flansa este situata lateral si foloseste la revizia si curatirea vasului de apa.

ATENTIE! Rezistenta electrica trebuie sa fie aprobată de catre producător. In caz contrar, garantia dispozitivului se anuleaza si producătorul nu poarta raspundere de functionarea incorecta a dispozitivului.

BG

GB

RO

II.а ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

TECHNICAL DATA.

DATE TEHNICE



| Бойлер модел | Water heater model | Modelul de încălzire a apei | | EV15/9 S2 2000 | EV15 S2 2000 | EV12/8 S2 1500 | EV12 S1500 | EV13 S1000 | EV13/7 S2 1000 | EV 12 S 800 | EV12/9 S2 800 |
|--|---|---|----------------|----------------|--------------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| Номинален обем | Total capacity (EN 12897) | Volum nominal | I | 1928 | 1950 | 1500 | 1500 | 988 | 977 | 800 | 800 |
| Действителен обем | Actual capacity (EN 12897) | Volum real | I | 1836 | 1867 | 1430 | 1455 | 941 | 931 | 774 | 762 |
| Тегло нето | Net Weight | Greutate | kg | 501 | 454 | 421 | 382 | 233 | 279 | 221 | 252 |
| Изолация „Мек“ PU | Insulation "Soft" PU | Izolație "Soft" PU | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Площ серпентина (S1 -долна) | Heat exchanger surface (S1 –lower HE) | Suprafata serpentinei (S1 –de jos) | m ² | 4.5 | 4,5 | 3,47 | 3,47 | 3,45 | 3,45 | 2,89 | 2,89 |
| Площ серпентина (S2 -горна) | Heat exchanger surface (S2 –upper HE)) | Suprafata serpentinei (S2 –de sus) | m ² | 2.7 | | 2,3 | | - | 1.31 | - | 1.54 |
| Обем на серпентината (S1) | Heat exchanger content (S1) | Volumul serpentinei (S1) | I | 41.6 | 41,6 | 31,4 | 31,4 | 31.3 | 31.3 | 26.2 | 26.2 |
| Обем на серпентината (S2) | Heat exchanger content (S2) | Volumul serpentinei (S2) | I | 25.2 | | 20,5 | | - | 7.9 | - | 9.4 |
| Мощност на S1 в проточен режим | Exchanged power of HE S1 in continuous mood | Puterea serpentinei S1 in regim de funcționare | kW | 250 | 250 | 175 | 175 | 175 | 175 | 148 | 148 |
| 70-90 °C | 70-90 °C | 70-90 °C | | 195 | 195 | 140 | 140 | 130 | 130 | 107 | 107 |
| 60-80 °C | 60-80 °C | 60-80 °C | | 130 | 130 | 100 | 100 | 85 | 85 | 70 | 70 |
| 50-70 °C | 50-70 °C | 50-70 °C | | 68 | 68 | 80 | 80 | 56 | 56 | 50 | 50 |
| Мощност на S2 в проточен режим | Exchanged power of HE S2 in continuous mood | Puterea serpentinei S2 in regim de funcționare | kW | 117 | | 120 | | - | 72 | | 87 |
| 70-90 °C | 70-90 °C | 70-90 °C | | 83 | | 95 | | - | 50 | | 57 |
| 60-80 °C | 60-80 °C | 60-80 °C | | 51 | | 68 | | - | 30 | | 36 |
| 50-70 °C | 50-70 °C | 50-70 °C | | 24 | | 51 | | - | 17 | | 20 |
| Макс. дебит топла вода с ΔT35 °C (S1) | Max. flow rate of DHW with ΔT35 °C (S1); continuous mood | Cantitate apa calda cu ΔT35 °C (S1) | l/min | 102 | 102 | 72 | 72 | 72 | 72 | 61 | 61 |
| 70-90 °C | 70-90 °C | 70-90 °C | | 80 | 80 | 57 | 57 | 53 | 53 | 44 | 44 |
| 60-80 °C | 60-80 °C | 60-80 °C | | 53 | 53 | 41 | 41 | 35 | 35 | 29 | 29 |
| 50-70 °C | 50-70 °C | 50-70 °C | | 26 | 2 | 33 | 33 | 23 | 23 | 20 | 20 |
| 50-60 °C | 50-60 °C | 50-60 °C | | | | | | | | | |
| Макс. дебит топла вода с ΔT35 °C (S2) | Max. flow rate of DHW with ΔT35 °C (S2); continuous mood | Cantitate apa calda cu ΔT35 °C (S2) | l/min | 46 | | 49 | | - | 29 | | 36 |
| 70-90 °C | 70-90 °C | 70-90 °C | | 34 | | 39 | | - | 20 | | 23 |
| 60-80 °C | 60-80 °C | 60-80 °C | | 21 | | 28 | | - | 12 | | 15 |
| 50-70 °C | 50-70 °C | 50-70 °C | | 10 | | 21 | | - | 7 | | 8 |
| 50-60 °C | 50-60 °C | 50-60 °C | | | | | | | | | |
| Макс. количество вода MIX45 °C (S1) | Quantity of hot water MIX45 °C (S1) | Cantitate max. de apa MIX45 °C (S1) | I | 2080 | 2145 | 1660 | 1728 | 1081 | 1055 | 845 | 823 |
| Макс. количество вода MIX45 °C (S2) | Quantity of hot water MIX45 °C (S2) | Cantitate max. de apa MIX45 °C (S2) | I | 991 | | 611 | | - | 503 | - | 401 |
| Загуба на топлина (ΔT45K) | Heat loss (ΔT45K) | Pierdere de caldura (ΔT45K) | kW/24h | 8.3 | 8.3 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 |
| Макс. работна температура | Max. working temperature | Max. temperatura de lucru | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | Max. working temperature Coil HE | Max. temperatura de lucru a serpentinei | °C | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. работно налягане водосъдържател | Max. pressure of water tank | Presiune de lucru a vasului de apa | MPa | 0.8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Работно налягане за серпентините | Max. pressure of coil heat exchanger | Presiune de lucru a serpentinei | MPa | 0.6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |

Table 1

BG

GB

RO



| | EV13 S | EV13/7 S2 | EV12 S | EV12/9 S2 |
|------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| mm | 1000 | 1000 | 800 | 800 |
| a | 354 | 354 | 351 | 351 |
| b | 1132 | 1132 | 1051 | 1051 |
| c | 1475 | 1475 | 1592 | 1592 |
| d | 1894 | 1895 | 1822 | 1830 |
| e | 2002 | 2002 | 1937 | 1937 |
| f | 81.5 | 81.5 | 82.5 | 82.5 |
| g | 272 | 272 | 269 | 269 |
| h | 987 | 987 | 929 | 929 |
| i | 1274 | 1174 | 1273 | 1105 |
| j | 1846 | 1274 | 1780 | 1273 |
| k | 2097 | 1475 | 2012 | 1492 |
| l | - | 1847 | - | 1778 |
| m | - | 2100 | - | 2014 |
| TS 1 | 830 | 817 | 756 | 756 |
| TS 2 | - | 1374 | - | 1363 |
| ØD | 850 | 850 | 790 | 790 |
| ØC | 1050 | 1050 | 990 | 990 |

Table 2

| | | | 800 - 1000 |
|-----|--------------------|--------------------------|------------|
| R | Вход рециркулация | Recirculation | G ¾" F |
| TS1 | Термосензор 1 | Thermo pocket1 | G ½" F |
| TS2 | Термосензор 2 | Thermo pocket 2 | G ½" F |
| EE | Ел. нагревател | Electric heating element | G 1 ½" F |
| T | Термометър | Thermometer | G ½" F |
| TR | Терморегулатор | Thermoregulator | G ½" F |
| CW | Вход студена вода | Inlet cold water | G 1 ½" M |
| IS2 | Вход серпентина 2 | Inlet heat exchanger 2 | G 1" M |
| OS2 | Изход серпентина 2 | Outlet heat exchanger 2 | G 1" M |
| IS1 | Вход серпентина 1 | Inlet heat exchanger 1 | G 1 ½" M |
| OS1 | Изход серпентина 1 | Outlet heat exchanger 1 | G 1 ½" M |
| HW | Изход гореща вода | Outlet hot water | G 1 ½" M |
| AV | Обезвъздушаване | Air ventilation | G ¾" F |

Table 3

BG



GB

RO

II.с. БОЙЛЕР ТИП 1500 – 2000 РАЗМЕРИ.

OVERALL DIMENSIONS TYPE: 1500 – 2000L

DIMENSIUNI TIP 1500 – 2000L



| | EV15 S | EV15/9 S2 | EV12 S | EV12/8 S2 |
|----|-----------|--------------|-----------|--------------|
| mm | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
| a | 1927 | 1927 | 1768 | 1768 |
| b | 1827 | 1827 | 1666 | 1666 |
| c | 1287 | 1287 | 1168 | 1168 |
| d | 497 | 497 | 468 | 468 |
| e | 2399 | 2399 | 2193 | 2193 |
| f | 2263 | 2263 | 2061 | 2061 |
| g | - | 1875 | - | 1691 |
| h | 1560 | 1560 | 1378 | 1378 |
| i | - | 1537 | - | 1329 |
| j | - | 1380 | - | 1251 |
| k | 1244 | 1244 | 1081 | 1081 |
| l | 587 | 587 | 579 | 579 |
| m | 420 | 420 | 421 | 421 |
| n | 90 | 90 | 90 | 90 |
| p | 2565 | 2565 | 2361 | 2361 |
| ØC | 1300 | 1300 | 1200 | 1200 |
| ØD | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |

Table 4

| 1500 - 2000 | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| R | Вход рециркулация | Recirculation | Intrare recirculatie | G 1 ½" F |
| TS1 | Термосензор 1 | Thermo pocket1 | Senzor de temperatura 1 | G ½" F |
| TS2 | Термосензор 2 | Thermo pocket 2 | Senzor de temperatura 2 | G ½" F |
| EE | Ел. нагревател | Electric heating element | Rezistenta electrica | G 1 ½" F |
| T | Термометър | Thermometer | Termometru | G ½" F |
| TR | Терморегулатор | Thermoregulator | Termoregulator | G ½" F |
| CW | Вход студена вода | Inlet cold water | Intrare apa rece | G 2" M |
| IS2 | Вход серпентина 2 | Inlet heat exchanger 2 | Intrare serpentina 2 | G 1 ½" M |
| OS2 | Изход серпентина 2 | Outlet heat exchanger 2 | Iesire serpentina 2 | G 1 ½" M |
| IS1 | Вход серпентина 1 | Inlet heat exchanger 1 | Intrare serpentina 1 | G 1 ½" M |
| OS1 | Изход серпентина 1 | Outlet heat exchanger 1 | Iesire serpentina 1 | G 1 ½" M |
| HW | Изход гореща вода | Outlet hot water | Iesire apa calda | G 2" M |
| AV | Обезвъздушаване | Air ventilation | Aerisire | G ¾" F |

Table 5

BG



GB

RO

II.d. БУФЕРИ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА.

BUFFERS FOR DHW.

BUFFERE PENTRU APA CALDA MENAJERA



| | EV800 | EV1000 | EV1500 | EV2000 |
|----|-------|--------|--------|--------|
| a | 351 | 354 | 1767 | 1927 |
| b | 1051 | 1132 | 1665 | 1827 |
| c | 1502 | 1383 | 1167 | 1287 |
| d | 1592 | 1475 | 467 | 497 |
| e | 1830 | 1895 | 2193 | 2399 |
| f | 1937 | 2002 | 2061 | 2263 |
| g | 80 | 80 | 1750 | 1915 |
| h | 272 | 272 | 1250 | 1370 |
| i | 1174 | 1174 | 1080 | 1141 |
| j | 1273 | 1273 | 367 | 397 |
| k | 1592 | 1654 | 90 | 90 |
| l | 1780 | 1846 | - | - |
| p | - | - | 2214 | 2412 |
| ØD | 790 | 850 | 1000 | 1100 |
| ØC | 990 | 1050 | 1200 | 1300 |

Table 6

| | | | EV 2000 | EV 1500 | EV 1000 | EV 800 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Номинален обем | Total capacity (EN 12897) | Volum nominal | 1 | 2000 | 1500 | 1000 |
| Действителен обем | Actual capacity (EN 12897) | Volum real | 1 | 1916 | 1492 | 977 |
| Изолация | Insulation | Izolare | mm | "100 | 100 | 100 |
| Макс. работна температура | Max. operational temperature | Max. temperatura de lucru | T°C | 95 | 95 | 95 |
| Макс. налягане | Max. pressure of water tank | Presiune de lucru a vasului de apa | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Места за термосонди | Thermopockets | Teaca pentru termosenzor | pcs. | 2 | 2 | 3 |
| Термо Нето | Net. Weight | Greutate | kg | 388 | 338 | 211 |
| | | | | | | 175 |

Table 7

| | | | | EV 800 EV 1000 EV 2000 |
|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|
| R | Вход рециркулация | Recirculation | Intrare recirculatie | G 3/4" F G 1 1/2" F |
| TS1 | Термосензор 1 | Thermo pocket1 | Senzor de temperatura 1 | G 1/2" F G 1/2" F |
| TS2 | Термосензор 2 | Thermo pocket 2 | Senzor de temperatura 2 | G 1/2" F G 1/2" F |
| TS3 | Термосензор 3 | Thermo pocket 3 | Senzor de temperatura 3 | G 1/2" F - |
| EE | Ел. нагревател | El. heating element | Rezistenta electrica | G 1 1/2" F G 1 1/2" F |
| T | Термометър | Thermometer | Termometru | G 1/2" F G 1/2" F |
| TR | Терморегулатор | Thermoregulator | Termoregulator | G 1/2" F G 1/2" F |
| CW | Вход студена вода | Inlet cold water | Intrare apa rece | G 1 1/2" M G 2" M |
| HW | Изход гореща вода | Outlet hot water | Iesire apa calda | G 1 1/2" M G 2" M |
| L | Вход топлоизточник | Inlet heat source | Intrare sursa de caldura | - G 2" M |
| AV | Обезвъздушаване | Air ventilation | Aerisire | G 3/4" F G 3/4" F |

Table 8

BG

GB

RO

III. МОНТАЖ И ВКЛЮЧВАНЕ

ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯТ ОТ ПРАВОСПОСОБНИ ТЕХНИЦИ.

III.a. МОНТАЖ

Водонагревателите са закрепени на индивидуални транспортни палети, за улеснение на транспортирането им. При условие че бойлерът ще се монтира в помещение с равен под и с ниска влажност, то се допуска палета да не бъде свален.

При необходимост палета да бъде свален трябва да се спази следната последователност (fig.8):

- Поставете уреда в легално положение, като предварително подложите под него постелка за да го предпазите от нараняване. Развийте трите болта, с които палета е захванат към бойлера
- Навийте регулируемите пети на мястото на болтовете*
- Изправете уреда във вертикално положение и го нивелирайте, като регулирате височината на петите. В случаите, когато регулируемите пети са съставни, слободете петата като спазвате следната последователност (fig. 9):
 - поставете детайл 1 на болт 2, свален от палета
 - поставете шайба 3, свалена от палета
 - навийте и затегнете добре гайките 4

ВНИМАНИЕ! За избягване причиняването на вреди на потребителя и (или) на трети лица в случаи на неизправност в системата за снабдяване с топла вода е необходимо уреда да се монтира в помещения имащи подова хидроизолация и (или) дренаж в канализацията.

III.b. МОНТАЖ НА „МЕКА“ ИЗОЛАЦИЯ ЗА УРЕДИ.

Поставянето на изолация се извършват от двама души, в помещения с минимална температура от 18°C. Изолационният кожух трябва да е темпериран при тази температура от поне 1час. Изолацията се поставя в съответствие с фиг.7. След закопчаване на ципа, се поставя горната изолация и върху нея пластмасовият декоративен панел. Отстрани, върху изводите на бойлера се поставят декоративните гривни.




Fig 7

III. MOUNTING AND CONNECTION

ATTENTION! QUALIFIED TECHNICIANS MUST PERFORM ALL TECHNICAL AND ELECTRICAL ASSEMBLY WORKS.

1. INSTALLATION

Water heaters are delivered on an individual transport pallet. If the high capacity water heaters are used in premises with low humidity and flat floor you can leave the pallet as it is mount on the appliance, otherwise – please follow the described steps bellow (fig. 8):

- Put the water heater in horizontal position;
- Unscrew the three bolts which hold the pallet to the water heater;
- Mount the adjustable feet directly to the appliance;*
- Put the high capacity water heater (HCWH) in vertical position and adjust the level using the feet.

*If the adjustment feet are delivered in separate parts you can assemble them as follow (fig. 9):


- put the part 1 on bolt 2 which is unscrewed from the pallet
- put the washer 3 which is removed from the pallet
- Screw on the nuts 4 which are delivered with the appliances

ATTENTION! In order to prevent injury to user and/or third persons in the event of faults in the system for providing hot water, the appliance must be mounted in premises outfitted with floor hydro insulation (or) plumbing drainage.

2. MOUNTING OF “SOFT” PU INSULATION.

Should be fulfilled at room temperature above 18°C

The insulation should be stored at above mentioned temperature at least one hour before operating! After mounting according Fig7, assure that the zipper is well closed and put the decorative rubber rings on inlet and outlets! Place the plastic upper lid on the appliance.



GR

RO

BG

III.c. СВЪРЗВАНЕ НА БОЙЛЕРА КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

Свързването на бойлера към водопроводната мрежа се извършва по проект от правоспособен и лицензиран проектант, изпълнен от правоспособни технически монтажници! Наличието на такъв проект е задължително условие за признаването на гаранцията от производителя!

Задължително е спазването на следните стандарти и директиви:

1. Местни предписания.
2. **БДС EN 806** – Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода.
3. **БДС EN 1717** – Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабд. инсталации и общи изисквания към уva за предотвратяване на замърсяване при обратен поток
4. **БДС EN 12975** – Топлинни слънчеви системи и елементи. Слънчеви колектори.
5. **БДС EN 12897** – Водоснабдяване. Изисквания за индиректно нагрявани резервоари без вентилация (затворени) за вода

Препоръчително е и спазването на:

- **DIN 4753-1-3-6-8** – Бойери, водни отоплителни инсталации и бойери за питейна вода
- **DIN 1988** – Технически правила за инсталации за питейна вода
- **DIN 4708** – Централни водонагревателни съоръжения
- **DVGW**
 - Работен лист W 551 – Съоръжения за нагряване и водопроводни съоръжения на питейна вода; технически мерки за намаляването на растежа на легионелита в нови съоръжения; ...
 - Работен лист W 553 – Определяне на параметрите на циркулационни системи

Подвързването на бойлера към водопроводната мрежа се извършва по фиг. 10 за модели с една серпентина или по фиг.11 за модели с две серпентини. За модели без топлообменник свързването към водопровода е като за бойлери с един или два топлообменника. Паралелно свързване според фиг. 12

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ елементи на подвързването са:

1. Входяща тръба на водопроводната мрежа;
2. Спирателен кран.
3. **Регулатор на налягането.** При налягане в мрежата над 6 Бара е задължителен. В този случай настроеното му налягане е в съответствие с изчисленията на проектанта, но не по-високо от 0,5 MPa! При налягане в мрежата под 6 Бара, наличието му е строго препоръчително. Във всички случаи наличието на регулатор на налягането настроен на 4 бара е важно за правилното функциониране на Вашият уред!

BG

III.c. CONNECTION TO THE MAIN WATER SUPPLY NETWORK

Important! Connecting the storage tank to mains should be fulfilled in compliance with a project created by a hvac designer! A Presence of WRITTEN DOCUMENT for additional components is required for warranty recognition! Only qualified technicians must install this device!

Compliance with the following standards and directives is mandatory:

1. Local legislation.
2. **EN 806** – Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption.
3. **EN 1717** – Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
4. **EN 12975** – Thermal solar systems and components - Solar collectors.
5. **EN 12897** – Water supply – specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters

Compliance with the following standards and regulations is recommended too:

- **DIN 4753 1-3-6-8** – Water heaters, water heating installations and storage water heaters for drinking water
- **DIN 1988** – Codes of practice for drinking water installations
- **DIN 4708** – Central heat-water-installations;
- **DVGW**
 - **Technical rule W 551** – Drinking water heating and drinking water piping systems - Technical measures to reduce Legionella growth - Design, construction, operation and rehabilitation of drinking water installations
 - **Technical rule W 553** – Dimensioning of circulation-systems in central drinking water heating systems

Installation of the storage tank with one heat exchanger should be done in accordance with fig.10. Installation of the storage tank with two heat exchangers should be done in accordance with fig.11. Models without heat exchangers – the same as for models with one or two heat exchangers. Parallel installation acc. to fig.12

OBLIGATORY elements of installations are:

1. Inlet pipe;
2. Main water tap
3. **Pressure regulator.** When pressure in the mains is over 6 bars it is required. In this case, the set pressure is according to the calculations of the designer, but should be not higher than 0.5 MPa! When pressure in the mains is under 6 bar, its presence is strongly recommended. In all cases the presence of a pressure regulator set at 0.4 MPa is important for the proper functioning of your device!

GB

III.c. CONECTAREA UNUI CAZAN ALIMENTATE DE LA REȚEAUA

Important! Conectarea rezervorului de stocare la rețea ar trebui să fie îndeplinită în conformitate cu un proiect creat de un designer de HVAC! Este necesară o prezență de document scris de componente suplimentare pentru recunoaștere de garanție! Numai tehnicienii calificați trebuie să instalați acest aparat!

Este imperios necesar ca următoarele standarde și directive:

1. legislația locală.
2. **EN 806** – Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption.
3. **EN 1717** – Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
4. **EN 12975** – Thermal solar systems and components - Solar collectors.
5. **EN 12897** – Water supply – specification for indirectly heated unvented (closed) storage water heaters

Conformitatea cu următoarele standarde și reglementări, se recomandă de asemenea:

- **DIN 4753 1-3-6-8** – Water heaters, water heating installations and storage water heaters for drinking water
- **DIN 1988** – Codes of practice for drinking water installations
- **DIN 4708** – Central heat-water-installations;
- **DVGW**
 - **Technical rule W 551** – Drinking water heating and drinking water piping systems - Technical measures to reduce Legionella growth - Design, construction, operation and rehabilitation of drinking water installations
 - **Technical rule W 553** – Dimensioning of circulation-systems in central drinking water heating systems

Instalarea rezervorului de stocare cu un schimbător de căldură, ar trebui să se facă în conformitate cu fig.10. Instalarea rezervorului de stocare cu două schimbătoare de căldură ar trebui să se facă în conformitate cu fig.11. Modelele fără schimbătoare de căldură - la fel ca pentru modelele cu unul sau două schimbătoare de căldură. Conform instalare paralelă. la Fig.12

Elementele obligatorii sunt:

1. Admisie conductă de apă Sistemul de furnizare;
2. Robinet.
3. **Regulator de presiune.** Atunci când presiunea în rețea de alimentare este de peste 6 bari este necesar. În acest caz, presiunea de set este în conformitate cu calculele de designer, dar nu trebuie să fie mai mare de 0,5 MPa! Atunci când presiunea în rețea de alimentare este în curs de 6 bar, prezenta sa este foarte recomandat. În toate cazurile, prezenta unui regulator de presiune stabilită la 0,4 MPa este importantă pentru buna funcționare a aparatului!

RO

4. Възвратен клапан. Типът му се определят от правоспособен проектант в съответствие с техническите данни на бойлера, изгражданата система както и с местните и Европейски норми

5. Предпазен клапан. При свързване да се използват само предпазните клапани от комплекта предоставен от производителя. При монтаж по други схеми - правоспособен проектант изчислява и определя типът на задължителните предпазни клапани (**Pnr = 0.8 MPa; EN 1489:2000**). Размерите са според табл. 9

ВАЖНО! Между бойлерът и предпазният клапан не трябва да има спирална или друга арматура!

ВАЖНО! Наличието на други /стари/ възвратно-предпазни клапани може да доведе до повреда на вашия уред и те трябва да се премахнат!

6. Отвеждащ тръбопровод на предпазния клапан. Да се изпълни в съответствие с местните и Европейски норми и разпоредби за безопасност! Той трябва да е с достатъчен наклон за оттичане на водата. Двата му края трябва да бъдат отворени към атмосферата и да са осигурени против замръзване. При монтажът на тръбата, да се вземат мерки за безопасност от изгаряния при сработване на клапана! Фиг.9a,b,c

7. Канализация.

8. Кран за източване.

9. Гъвкава дренажна връзка

10. Разширителен съд. В бойлерът няма предвиден обем за поемане на разширението на водата в следствие на нейното загряване. Наличието на разширителен съд е задължително, за да не се губи вода през предпазния клапан. Обемът и типът му се определят от правоспособен проектант в съответствие с техническите данни на бойлера, изгражданата система както и с местните и Европейски норми за безопасност! Монтажът му се извършва от правоспособен техник в съответствие с неговата инструкция за експлоатация. Справочни данни за обема на разширителен съд могат да се намерят в табл.10

При условие, че няма да се ползват циркулационната муфа (означена с буква "R"), муфи за термосонди (означени с букви **TS1, TS2, TS3**), муфа за присъединяване на нагревателен елемент „EE“, необходимо е да бъдат затворени водопътътно преди напълването на водосъдържателя с вода

При модели без топлообменници (серпентини) – отворът означен с „AV“ е предназначен за свързване на устройство за обезвъздушаване на водосъдържателя. С цел удължаване на живота на изделието, се препоръчва пълното му обезвъздушаване!

! Напълването на бойлера с вода става, като отворите крана за гореща вода на най-отдалечената смесителната батерия и крана за подаване на студена вода (2) от водопроводната мрежа към него. След напълването от смесителя трябва да потече непрекъсната струя вода, след което може да затворите крана на смесителната батерия.

4. Non-return valve. Its type should be defined by HVAC designer according to the local and European laws, standards and technical norms.

5. Safety valve. Use only safety valves inside supplied kit. For schemes different than 10, 11 or 12, safety valve must be defined by HVAC designer and have to be in accordance with the local and European laws, standards and technical norms. (**Pnr = 0.8 MPa; EN 1489:2000**). Valve dimensions acc. to table.9

IMPORTANT: Between the storage tank and safety valve there must not be any kind of stop valves or taps!

IMPORTANT: The presence of other /old/ safety valves may lead to a breakdown of your appliance and they must be removed.

6. Safety valve drainage pipe. Must be implemented in accordance with the local and European laws, standards and technical norms. It must have sufficient slope for water runoff. Both ends should be open to the atmosphere and to be secured against frost. Take safety measures against burning when safety valve is open!. Fig.13 a, b, c

7. Water heater drainage.

8. Drainage tap.

9. Hose.

10. Expansion vessel. In the storage tank there is no volume to accommodate the expansion of water due to its heating. The presence of the expansion vessel is required in order not to lose water through the pressure relief valve. Its volume and type must be defined by HVAC designer and have to be in accordance with the system technical requirements, local and European laws, standards and technical norms. Its installation shall be carried out by a qualified technician in accordance with its operating instructions. Reference data on the volume of expansion vessel could be found in Table 10

In order that you do not use the circulation outlet "R" and the outlets for the temperature sensors "TS1", "TS2" and "TS3" as well as the outlet for the heating element "EE" is necessary to put an end caps before filling the water heater with water.

For models without heat exchanger – outlet marked with "AV" is intended for connection of air vent device which allows removing the air from the water tank. For long-lived service, it is advisory always to remove completely the air from the tank!

! To fill up the water heater is necessary to open the most distant tap, used for supplying hot water in the installation (of the mixing-faucet) and the tap (2) for supplying cold water near it. When the water heater is full, from the cold water tap will continuously run water.

4. Supapă de reținere. Tipul se determină de către un arhitect autorizat, în conformitate cu datele tehnice ale cazanului, și a înființat un sistem cu standarde locale și europene

5. Supapa de siguranță. La conectarea în Fig. 10, 11 și 12 sunt utilizate numai de către supapele de siguranță prevăzute de către constructor kit. Atunci când este instalat pe alte sisteme - designeri certificate evaluatează și determină tipul de supape de siguranță obligatorii (PNR = 0,8 MPa; EN 1489:2000). Dimensiuni valve conform la table.9

IMPORTANT! Între cazan și supapa de siguranță nu ar trebui să aibă supape de închidere sau alte!

IMPORTANT! Prezența de supape de siguranță altor / vechi / cu piston poate provoca daune la unitatea și trebuie să fie eliminate!

6. Tubulatura de evacuare a supapei de siguranță. Pentru a fi în conformitate cu standardele locale și europene și regulamentele de securitate! El trebuie să aibă pantă suficientă pentru scurgerea apei. Ambele capete trebuie să fie deschis în atmosferă și sunt asigurate împotriva înghețului. La instalarea conductei care urmează să fie luate pentru siguranță de la arsuri în activarea supapei! Fig. 13 a, b, c

7. Canalizare.

8. Golire.

9. Conexiune drenaj flexibile.

10. Vas de expansiune. În rezervorul de stocare nu există nici un volum de a găzdui extinderea apei datorită încălzirii sale. Prezența a vasului de expansiune este necesară pentru a nu pierde apa prin supapa de presiune. Volumul și tipul acestuia trebuie să fie definite de către proiectant HVAC și trebuie să fie în conformitate cu sistemul de cerințe tehnice minime, locale și europene, standarde și norme tehnice. Instalarea sa trebuie să fie efectuată de către un tehnician calificat, în conformitate cu instrucțiunile de operare. Date de referință privind volumul de vas de expansiune a putut fi găsită în tabelul 10

Cu condiția că nici un beneficiu de cuplare pompă de circulație (marcate cu litera "R"), prize pentru termosondi (indicate prin litere TS1, TS2, TS3), soclu pentru conectarea elementului de încălzire (marcate cu literele "EE (HE)") și soclu pentru termostat (marcate cu literele "TR") este trebuie să fie închise înainte de etanșeitate care umple recipientul cu apa.

La modelele fără schimbătoare de căldură (bobine) - gaura etichetat "AV" este destinat să conectați dispozitivul la evacuarea rezervorul de apă. În scopul de a prelungi durata de viață a produsului, recomandată de aerisire plin!

! Umpierea rezervorului cu apă este de deschiderea robinetului de apă caldă la robinet mai mult și de amestecare alimentare cu apă rece (2) din apa de la robinet să-l. După completarea de mixer ar trebui sa curga flux neîntrerupt de apă, atunci puteți dezactiva bateria de amestecare.

! Източването на водата от водосъдържателя може да стане, като предварително затворите спирателния кран на входа за студена вода (2). Отворете крана за топла вода на най-отдалечената смесителна батерия. Отворете крана (8) за източване на водата от бойлера.

ВАЖНО! ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ ПРАВИЛА НА ПОДВЪРЗВАНЕТО КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА СА СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА И СА СЪОБРАЗЕНИ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕСТНИ НОРМИ СПАЗВАНЕТО ИМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗТЕКЛИТЕ ПРОБЛЕМИ ОТ НЕПРАВИЛЕН МОНТАЖ НА УРЕДА КЪМ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ГОРЕОПИСАНите ПРАВИЛА И ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМПОНЕНТИ С НЕДОКАЗАН ПРОИЗХОД И СЪОТВЕТСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ!

! In the event you must empty the water heater, first you must cut off its power supplies if any. The inflow of water from the water mains must first be terminated (tap 2) and the most distant hot water tap of the mixing-faucet must be opened.
Open the drainage tap (8) for full emptying of water tank!

IMPORTANT! ALL OF THE ABOVE MENTIONED RULES FOR TANK CONNECTION TO WATER MAINS ARE IN RELATION OF YOUR SAFETY! THEY COMPLY WITH EUROPEAN AND LOCAL REGULATIONS AND ARE OBLIGATORY!

MANUFACTURER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR PROBLEMS RESULTING FROM INCORRECT ASSEMBLY OF THE UNIT TO THE WATER SUPPLY NET AND BECAUSE OF USING COMPONENTS WITH UNKNOWN ORIGIN, NOT WITH COMPLIANCE TO THE LOCAL AND EUROPEAN STANDARDS !

! De scurgere a apei din rezervorul de apă se poate face prin pre-închidere supăpă de închidere la orificiul de admisie pentru apa rece (2). Deschideți apă caldă la robinet cel mai îndepărtat robinet. Deschideți robinetul (8) pentru drenarea apei din cazan.

IMPORTANT! TOATE REGULILE DE MAI SUS PENTRU REZERVORUL DE LEGATURA LA RETEA DE APA SUNT ÎN RAPORT SIGURANTA DUMNEAVOASTRA! ACESTEA SUNT ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTĂRILE EUROPENE ȘI LOCALE ȘI SUNT OBLIGATORII!
PRODUCĂTORUL NU ÎȘI ASUMĂ RESPONSABILITATEA PENTRU PROBLEMELE REZULTATE DIN ASAMBLARE INCORECTĂ A UNITĂȚII DE LA SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CONTRAST CU REGULILE DE MAI SUS ȘI UTILIZAREA DE COMPOUNDE CU INEXPLICABILE ȘI CONFORMITATE CU STANDARDELE LOCALE ȘI EUROPENE!

| Water heater volume, ltrs | Pressure at cold water inlet (CW), Bars | Minimum expansion vessel <u>useful volume</u> in liters at water heater temperature: | |
|-----------------------------------|---|---|---------------|
| Обем на бойлера, литри | Налагане на студената вода, Бар | Минимален <u>полезен обем</u> на разширителният съд в литри при температура на бойлера: | |
| Volumul de încălzire a apei, ltrs | Presiunea de apă rece, Bars | Vas de expansiune <u>volum util</u> la temperatura de încălzire a apei, în litri minimum: | |
| | | 10 °C - 60 °C | 10 °C - 70 °C |
| 800 | 3 | 26 | 36 |
| | 4 | 34 | 45 |
| | 5 | 47 | 63 |
| 1000 | 3 | 33 | 45 |
| | 4 | 42 | 57 |
| | 5 | 59 | 79 |
| 1500 | 3 | 50 | 67 |
| | 4 | 63 | 85 |
| | 5 | 88 | 118 |
| 2000 | 3 | 66 | 89 |
| | 4 | 84 | 113 |
| | 5 | 117 | 158 |

Table 10

| Water heater volume, ltrs | Valve Size inlet, at least | Flow diameter at least, mm | Maximum heating power, kW |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Обем на бойлера, литри | Клапан - размер на входа | Минимален диаметър на проходното му сечение, мм | Максимална мощност на нагряване на бойлера, кВт |
| Volumul de încălzire a apei, ltrs | Intrare Valve Dimensiune, cel puțin | Debit diametru de cel puțin, mm | Putere maximă de încălzire, kW |
| 800 | DN20 (R3/4) | Ø14 | 150 |
| 1000 | DN20 (R3/4) | Ø14 | 150 |
| 1500 | DN25 (R1) | Ø18 | 250 |
| 2000 | DN25 (R1) | Ø18 | 250 |

Table 9

BG

GB

RO




Fig. 10




Fig. 13a

Fig. 13b

Fig. 13c

BG

GB

RO




Fig. 11




Fig 12

III.d. СВЪРЗВАНЕ НА ТОПЛООБМЕННИЦИТЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТОПЛОИЗТОЧНИЦИ

ВНИМАНИЕ! Свързването на уредът към топлопреносна инсталация се извършва единствено от квалифицирани лица изготвили и осъществили съответния проект за топлопреносна инсталация.

Свързването на топлообменниците на водонагревателя с топлопреносната инсталация се извършва, като към означенията с цвят и надпис извод се свърже съответстващият му от топлопреносната инсталация:

IS1 (MS) – Вход серпентина 1

OS1 (ES) – Изход серпентина 1

IS2 (M) – Вход серпентина 2

OS2 (E) – Изход серпентина 2

При напълване на системата с работен флуид е необходимо въздушът да бъде премахнат. Затова преди експлоатацията на уреда се уверете, че няма въздух в системата и това не пречи на нормалното му функциониране.

Необходимо е температурата на топлоносителя да не превишава 110°C, а налягането 0,6 MPa!

Предпазен клапан ((11) - фиг. 10, 11) в кръга на топлообменника (серпентината) трябва да бъде инсталиран в съответствие с изискванията на проектанта, и с настройка не по-голяма от $P_{nr} = 0,6 \text{ MPa}$ (EN 1489:2000)! Разширителен съд ((12) - фиг. 10, 11) е задължителен в съответствие с проекта на инсталацията! Препоръчително е и инсталирането на възвратен клапан (4) с цел при неработещ външен топлоизточник да няма термосифонно циркулиране на флуида и свързаното с това загуба на топлина от бойлера!

ВАЖНО! Производителят не поема отговорност за произтеклите проблеми от неправилен монтаж на уреда към допълнителните източници на топлина в противоречие с гореописаните правила!

III.e. СВЪРЗВАНЕ НА БУФЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА. ПРИМЕРНА СХЕМА.

Буферите за БГВ са предназначени за акумулиране на санитарна топла вода с последващото и използване в часовете на пикова консумация. Примерна схема на подвързване на буфери с обем 1500 и 2000л е показана на фиг.15, а на буфери 800 до 1000л на Фиг.14

ВНИМАНИЕ! Подвързването на буферите към водопроводната мрежа се извършва в съответствие с Фиг.16 и т. III.c

III.d. CONNECTING THE SERPENTINES (HEAT EXCHANGERS) WITH HEATING INSTALLATION USING ALTERNATIVE AND RENEWABLE SOURCES

ATTENTION! Qualified P&P specialist and technicians must perform all assembly works for connection to the heat sources.

The connection of the serpentines (heat exchangers) with the heating installation should be done considering the marked outlets and inlets as described below:

IS1 (MS) – Inlet of heat exchanger 1

OS1 (ES) – Outlet of heat exchanger 1

IS2 (M) – Inlet of heat exchanger 2

OS2 (E) - Outlet of heat exchanger 2

Make sure that the system is empty of air. The presence of air may cost incorrect work of the boiler.

Maximum temperature of the heat transfer fluid: 110°C. Maximum pressure of the heat transfer fluid: 0.6MPa!

A safety valve ((11) - fig. 10, 11) inline coil heat exchanger have to be fit according to HVAC designer requirements but its adjustment must not be higher than $P_{nr} = 0,6 \text{ MPa}$. (EN 1489:2000)

An expansion vessel according to HVAC Designer requirements must be installed!

It is recommended an installation of non-return valve (4). By this way, when the external heat source is not working, your device will be preserved by thermosyphon fluid circulation and associated heat loss from the tank!

IMPORTANT! MANUFACTURER ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR PROBLEMS RESULTING FROM Incorrect assembly of the heat exchangers to the additional heat sources!

III.e. CONNECTING BUFFERS FOR DOMESTIC HOT WATER. EXAMPLES.

The buffers for DHW are intended for domestic hot water accumulation with its subsequent usage when there is a peak in the consumption!

As an example is shown Fig.15 for 1500 and 2000L and Fig.14 for buffers from 200 to 1000L.

ATTENTION! Connecting buffers DHW to the main water supply is shown on Fig.16. Explanation could be found in p.III.c

III.d. RACORDAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA LA RETEAUA TERMICA A SURSELOR ALTERNATIVE DE CALDURA

ATENTIE! Legarea dispozitivului la reteaua de incalzire se efectueaza numai de catre personalul calificat care a implementat proiectul instalatiei termice.

Legarea schimbatoarelor de caldura ale rezistentei la reteaua termica, se efectueaza prin legarea la iesirea marcata cu culoarea si inscrisul respectiv, a elementelor instalatiei termice corespunzatoare:

IS1 (MS) – Intrare serpentina 1

OS1 (ES) – Iesire serpentina 1

IS2 (M) – Intrare serpentina 2

OS2 (E) – Iesire serpentina 2

La umplerea sistemului cu agent termic, aerul trebuie sa fie scos din sistem. Inainte de exploatarea sistemului, verificati ca in sistem nu exista aer, pentru a nu impiedica o corecta functionare. Temperatura agentului termic nu trebuie sa depaseasca 110°C.

Este temperatura lichidului de răcire nu trebuie sa depășească 110°C și $0,6 \text{ MPa}$ presiune! Valve ((11) - Fig 10, 11) în intervalul de schimbător de căldură (bobina) trebuie să fie instalate în conformitate cu cerințele proiectantului și setarea nu este mai mare decât $P_{nr} = 0,6 \text{ MPa}$ (EN 1489:2000) ! Rezervorul de expansiune ((12) - Fig 10, 11) este obligatorie, în conformitate cu designul de plante!

Se recomandă și instalarea de supapă de reținere (4), la o sursă de căldură extern nu funcționează nici o circulație de fluid termosifonului și pierderea de căldură asociate din rezervor!

IMPORTANT! Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru problemele **REZULTATE DIN INSTALAREA UNUI APARAT INCORECT** la surse suplimentare de căldură în contrast cu regulile de mai sus!

III.e. RACORDAREA BUFFER-ELOR PENTRU APA CALDA MENAJERA. SCHEMA DE EXEMPLU.




Buffer-ele pentru ACM sunt desemnate pentru acumularea apei calde menajere și folosirea ei în orele de consum de varf. Fig.15 arată o schema de exemplu pentru racordarea buffer-elor cu capacitate de 1500 și 2000 l, iar Fig.14 – pentru buffer-ele de 800 pana la 1000 l.

ATENȚIUNE! Racordarea buffer-elor la retea de alimentare cu apa se face în concordanță cu Fig.16 și punctul III.c.

BG

GB

RO



BG

GB

RO

IV. АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА - МАГНЕЗИЕВ АНОД

Магнезиевият аноден протектор допълнително защитава вътрешната повърхност на водосъдържателя от корозия. Той се явява износващ се елемент, който подлежи на периодична подмяна.

С оглед на дългосрочната и безаварийна експлоатация на Вашия бойлер производителят препоръчва периодичен преглед (веднъж годишно или на две години в зависимост от качеството на водата) на състоянието на магнезиевия анод от правоспособен техник и подмяна при необходимост, като това може да стане по време на периодичната профилактика на уреда. За извършване на подмяната се обрънете към оторизираните сервизни лица.

V. РАБОТА С УРЕДА

Преди първоначалната експлоатация на уреда се уверете, че бойлерът е свързан правилно, с подходящата инсталация и е пълен с вода.

Всички настройки касаещи работата на уреда се извършват от квалифициран специалист.

VI. ВАЖНИ ПРАВИЛА

- Използването на уреда за цели различни от неговото предназначение са забранени.
- Преди пускането на водонагревателя в експлоатация се уверете че водосъдържателят му е пълен с вода.
- Инсталиранието и обслужването на уреда трябва да бъдат извършвани от квалифициран инсталатор в съответствие с инструкциите на производителя.
- Бойлерът да се монтира само в помещения с нормална пожарна обезопасеност. Трябва да има сифон на инсталацията за отпадък води на пода. Помещението да бъде осигурено против понижение на температурата в него под 4 °C.
- Свързването на бойлера към водопроводната и топлопреносната мрежа да се извършва само от правоспособни технически лица.
- При присъединяване на медни тръби към входовете и изходите, използвайте междунала диелектрична връзка. В противен случай има опасност от появя на контактна корозия по присъединителните фитинги!
- При вероятност температурата в помещението да спадне под 0 °C, бойлерът трябва да се изключи!
- При експлоатация (режим на нагряване на водата), е нормално да капе вода от отвора за източване на предпазния клапан. Същият трябва да бъде оставен открит към атмосферата.

IV. PROTECTION AGAINST CORROSION - MAGNESIUM ANODE

The magnesium anode protects the water tank's inner surface from corrosion. The anode element is an element undergoing wear and is subject to periodic replacement.

In view of the long-term and accident free use of your water heater, the manufacturer recommends periodic inspections of the magnesium anode's condition by a qualified technician and replacement whenever required, and this could be performed during the appliance's technical preventive maintenance. (once per year or two depending on water quality).

For replacements, please contact the authorized service stations!

V. OPERATING MODE

Before using the water heater make sure that the appliance is connected with the heating installation in correct way and is filled with water.

VI. IMPORTANT RULES

- The use of the appliance for any purpose other than that it is intended is prohibited.
- Do not switch on the water heater unless you established it was filled with water.
- The installation and maintenance must be carried out by a professional from the sector in accordance with manufacturer's instructions.
- The water heater must only be installed in premises with normal fire resistance. There should be a siphon connected to a plumbing drainage. The premises should be protected from freezing and the temperature should never be lower than 4 °C.
- When connecting copper pipes to the inlets and outlets, use an intermediate dielectric connection. Otherwise there is a risk of contact corrosion that can occurs on the connection fittings!
- During use (water heating mode), the dripping of water from the safety return-valve's drainage opening is normal. The same must be left open to the atmosphere.
- In order to secure the water heater's safe operation, the safety return-valve must undergo regular cleaning and inspections for normal functioning /the valve must not be obstructed/, and for the regions with highly calcareous water it must be cleaned from the accumulated lime scale. This service is not provided under warranty maintenance.

IV. PROTECTIE IMPOTRIVA COROZIUNII – ANOD DE MAGNEZIU

Anodul de magneziu protector protejeaza suprafata interioara impotriva coroziunii. Este un element care se uzeaza, de aceea trebuie inlocuit periodic. Pentru a asigura o exploatare sigura si pe termen lung a boilerului, producatorul recomanda revizia periodica a anodului de magneziu, efectuata de catre un personal calificat si inlocuirea acestuia in caz de necesitate. Acest lucru trebuie sa se efectueze tot de catre un personal calificat.

V. LUCRUL CU DISPOZITIVUL

Inainte de exploatarea initiala a dispozitivului, verificati daca boilerul este legat corect, cu instalatia adevarata si daca este plin cu apa. Toate reglele referitoare la functionarea boilerului, se fac numai de catre specialist calificat.

VI. REGULI IMPORTANTE

- Folosirea dispozitivului in scopuri diferite de cele ale destinatiei acestuia, este interzisa.
- Inainte de punerea in exploatare a rezistentei, verificati daca vasul de apa este plin cu apa.
- Instalarea si deservirea dispozitivului trebuie efectuate de catre un personal calificat, in concordanța cu instructiile date de producător.
- Boilerul se montează numai în încaperi ferite de incendiu. Pe podea trebuie să existe sifon de scurgere a apei reziduale. În încapere temperatura nu trebuie să scada sub 4 °C.
- Legarea boilerului la rețeaua de apă și cea de căldură, se efectuează numai de catre un personal calificat.
- Dacă temperatura din încăpere poate să scada sub 0 °C, boilerul trebuie golit prin ridicarea arcului clapetei de protecție.
- În timpul funcționării (regimul de încălzire a apei), este normal să picure apa din orificiul de scurgere al clapetei de protecție, care trebuie să fie deschisă în atmosferă.
- La conectarea conductelor de cupru la intrările și ieșirile, utilizați o conexiune intermedieră dielectrică. Altfel există riscul de coroziune de contact care pot apărea pe racordurile de conectare!

BG

BG

RO

- За безопасната работа на бойлера, предпазния клапан редовно да се почиства и преглежда дали функционира нормално /да не е блокиран/, като за районите със силно варовита вода да се почиства от натрупания варовик. Тази услуга не е предмет на гаранционното обслужване. Ако при завъртане на ръкохватката на клапана при пълен водосъдържател, от дренажния отвор не протече вода това е сигнал за неизправност и използването на уреда следва да бъде преустановено.
- Този уред не е предназначен да бъде използван от хора (включително деца) с намалени физически, чувствителни или умствени способности, или хора с липса на опит и познания, освен ако не са под наблюдение или инструктирани в съответствие с употребата на уреда от човек отговорен за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат под наблюдение за да е сигурно, че не си играят с уреда.
- Необходимо е да се спазват правилата за профилактика, подмяната на анодния протектор и отстраняването на натрупания варовик дори след изтичане на гаранциония срок на уреда.

- **ВАЖНО! Работата на уреда при температури и налягания несъответстващи на предписаните води до нарушение на гаранцията!**
- Уреда е предназначен за подгряване на питейна вода в течна фаза. използването му с други флуиди в други фази води до нарушение на гаранцията!
- Топлообменниците на уреда са предназначени за работа с чиста вода или смес от вода и пропилен (етилен) гликол в течна фаза. използването им с друг тип флуиди и в други агрегатни състояния води до нарушение на гаранцията!

- If the probability exists for the premise's temperature to fall below 0°C, the water heater must be drained via raising the safety return-valve's lever. If upon turning the valve's knob when the water tank is full, water do not start running from the valve's drainage opening, this is a signal of malfunction and the appliance's use must be discontinued.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- It is necessary to maintenance the water heater regarding the described rules, to change duly the anode protector and to clean the limestone also after the warranty period.
- It is necessary to keep the rules for preventive maintenance, replacement of magnesium anode protector and cleaning even after guarantee period.

- usage of this device at temperature and pressure level above prescribed leads to waranty violation!
- this device is intendet for heating of potable water in liquid state. using different fluids in different states leads to waranty violation!
- device's heat exchangers are intended for use with water and mixture of water and propylene (Ethylene) GLYCOL AT liquid state. using different fluids in different states leads to waranty violation!

- Pentru functionarea in conditii de siguranta a boilerului, clapeta de protectie trebuie curata regulat, sa nu fie blocata, iar pentru regiunile cu apa puternic calcaroasa sa se curete de piatra calcaroasa depusa. Acest lucru nu face obiectul garantiei. Daca la ridicarea arcului clapetei, cu vasul de apa plin, din orificiul de drenaj nu curge apa, acest lucru este semn de irregularitate si dispozitivul nu mai trebuie sa fie folosit.
- Dispozitivul nu trebuie sa fie folosit de persoane (inclusiv copii), cu capacitatii fizice, mentale si senzoriale reduse sau de persoane fara experienta si cunostinte, daca nu sunt supravegheati sau instruiti de catre o persoana raspunzatoare de siguranta acestora.
- Copiii trebuie sa fie supravegheati sa nu se joace cu dispozitivul.
- Este necesar respectarea regulilor de profilactica, inlocuirea anodului de protectie si eliminarea pietrei calcaroase, chiar si dupa expirarea perioadei de garantie a dispozitivului.

- **IMPORTANT! Funcționarea dispozitivului de temperatură și normele privind presiunea neconform CONDUC LA ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI!**
- Acest aparat este destinat pentru încălzirea apei în fază lichidă. Utilizarea cu alt fluid în alte faze CONDUC LA ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI!
- Schimbatoare de caldura aparate sunt proiectate să funcționeze cu apă sau un amestec de apă și propilenă (etenenă) glicol în fază lichidă. Folosește-le cu un alt tip de lichid și alte condiții de agregat CONDUC LA ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI!

BG

GB

RO

VII. ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА

При нормална работа на бойлера, под въздействието на високата температура се отлага варовик /т.н.котлен камък/. Поради това производителят на този уред препоръчва профилактика на всеки две години на Вашият бойлер от оторизиран сервизен център или сервизна база. Тази профилактика трябва да включва почистване и преглед на анодния протектор, който при необходимост да се замени с нов. Всяка такава профилактика трябва да бъде отразена в гаранционната карта като бъдат посочени – дата на извършване, фирма изпълнител, име на лицето което е извършило дейността, подпись.

Сключете договор за обслужване и инспекция с упълномощен специализиран сервис. Препоръчва се провеждането на техническо обслужване веднъж на две години.

Производителят не носи отговорност за всички последици, вследствие неспазване на настоящата инструкция.

VII. PERIODIC MAINTENANCE

Under normal use of the heater, under the influence of high temperature, lime scale /the so-called lime scale layer/ is deposited upon the heating element's surface. This worsens the heat exchange between the heating element and water. Due to these facts, the manufacturer recommends preventive maintenance of your water heater every two years by an authorized service center or service base. This protective maintenance must include cleaning and inspection of the anode protector (for water heaters with glass-ceramic coating), which shall be replace with a new one if need arises. Each preventive maintenance of the said type must be entered in the appliance's warranty card and must outline date of performing the preventive maintenance, company performing the preventive maintenance, name of person performing the preventive maintenance, and signature.

Non-fulfillment of the above requirement may terminate the free of charge maintenance of your boiler.

Sign a contract for service and inspection with an authorized repair specialist. It is recommended conducting maintenance once per year or two depending on water quality.

THE MANUFACTURER DOES NOT BARE THE RESPONSIBILITY FOR ALL CONSEQUENCES CAUSED BY NOT OBEYING THE INSTRUCTIONS, GIVEN HEREBY.

VIII. ИНСТРУКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Старите уреди съдържат ценни материали и поради това не трябва да се изхвърлят заедно с други продукти. За да се опази околната среда Ви молим те да бъдат предадени в одобрените за това пунктове.

VIII. INSTRUCTIONS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

Old appliances contain valuable materials and because of this should not be disposed with other products. To protect the environment we kindly ask you to surrender them in approved centers only!

VII. INTRETNERE PERIODICA

La o functionare normala a boilerului, sub influenta temperaturii crescute, se depune asa numita piatra calcaroasa. Din acest motiv, producatorul acestui dispozitiv recomanda revizuirea boilerului de catre un personal calificat sau service, la fiecare doi ani. Acest lucru trebuie sa includa curatirea si verificarea anodului de protectie, iar in caz de necesitate, sa fie inlocuit cu unul nou. Orice profilactica de acest tip trebuie reflectata in cartea de garantie si trebuie sa fie indicate: data efectuarii, numele firmei, numele persoanei si semnatura. Nerespectarea acestei cerinte, poate duce la anularea intretinerii gratuite a boilerului Dumneavoastra.

Semneze un contract de servicii și inspecție cu un specialist de reparații autorizat. Se recomandă efectuarea de întreținere o dată pe an sau doi, în funcție de calitatea apei.

Producatorul nu poarta raspundere pentru urmarile provocate de nerespectarea prezentelor instructiuni.





VIII. INSTRUCTIUNI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Aparatele electrocasnice vechi contin materiale pretioase si din aceasta cauza nu ar trebui aruncate impreuna cu celealte produse. Pentru protejarea mediului inconjurator avem rugamintea sa predati asemenea aparate in centre autorizate pentru preluarea acestora (daca acestea exista).

BG

GB



RO



BG

GB

RO



BG

GB


RO

БЕЛЕЖКИ / NOTES / NOTE

BG

GB

RO

**Производител:**

Теси ООД; България, Шумен 9700; Адрес: Бул. „Мадара“ 48
Тел: + 359 54 859 111; Факс: + 359 54 859 159
E-mail: office@tesy.com / Интернет адрес: www.tesy.com

Producer: TESY Ltd

48 Madara Blvd.; 9701 Shumen; Bulgaria
Phone: + 359 54 859 111; Fax: + 359 54 859 159
E-mail: office@tesy.com / Web site: www.tesy.com

Producător: TESY Ltd;
48 Madara Blvd.; 9701 Shumen; Bulgaria
Phone: + 359 54 859 111; Fax: + 359 54 859 159
E-mail: office@tesy.com / Web site: www.tesy.com

BG**GB****RO**

TESY
It's impressive